

Znak sprawy w MPŚL: AG.26.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e-mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl, NIP: 747-13-32-604, REGON: 001302619, jednostka wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr 69/2006, zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn. „Obsługa i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł. Postępowanie prowadzone jest także na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPŚL. o wartości równej lub mniejszej niż 130 000 zł.
3. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert, należy przesłać pocztą, na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1. w terminie do dnia 5.07.2022 r., do godz. 10.00.
4. Termin realizacji zamówienia – Zamawiający planuje zrealizować zamówienie od dnia zawarcia umowy - na okres 24 miesięcy. **W ofercie należy podać proponowaną sumę wynagrodzenia za okres 24 miesięcy.**
5. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 3 nie będą rozpatrywane.
6. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy posiadającemu odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania przedmiotowych zleceń i zadań, który złoży ofertę z najniższą ceną netto plus podatek VAT, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 1 pkt 3 ustawy 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Podmiotowe przesłanki wykluczenia zostały zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie stosuje się również do zamówień prowadzonych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych – jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32, 57, e-mail: sekretaria@zamek.brzeg.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Muzeum. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s..1), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy jednostką z podmiotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, konta bankowego, NIP, PESEL (dot. osoby fizycznej). Nie przekazuje się danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania danych wynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących osobie: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. Podanie danych jest warunkiem rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. Nie stosuje się automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

DYREKTOR
Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu
dr Dariusz Byczkowski

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.06.2022 r., dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000 zł., postępowanie prowadzone jest także na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPŚl. o wartości równej lub mniejszej niż 130 000 zł, pn. „Obsługa i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”, niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

1. Nazwa i adres Wykonawcy:
.....
2. Dane księgowe (NIP, REGON, Nr rachunku bankowego).....
.....
3. Oferujemy wykonanie zamówienia za:
Cenę nettozł;
Obowiązujący podatek VAT%,zł;
Cena brutto.....zł.
4. Przyjmujemy do realizacji warunki wykonywania zlecenia określone w umowie oraz informacje postawione/zawarte przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przezdni.

.....
(data i podpis osoby upoważnionej/Oferenta)

Załączniki:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

UMOWA
na obsługę i konserwację systemu sygnalizacji alarmu pożarowego

Dnia ...07.2022 r. w Brzegu pomiędzy:

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, państwową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 69/2006, NIP: 747-13-32-604, reprezentowanym przez:
Dariusza Byczkowskiego – Dyrektora Muzeum

zwanego dalej Zamawiającym

a

....., NIP:, KRS (*opcjonalnie*) reprezentowanym przez:

.....,

zwanego dalej Wykonawcą

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy i oświadczenia Stron

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania stałą konserwację systemu sygnalizacji alarmu pożarowego obiektu zamkowego i dachu, usuwanie powstałych awarii SAP, naprawy, konserwację i inne usługi potwierdzone zamówieniem, a związane z instalacją sygnalizacyjną alarmu pożarowego i instalacji elektrycznych w obiekcie Zamawiającego – Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg. Szczegółowe zestawienie urządzeń konserwacji i zakres czynności konserwacyjnych zostanie określone w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

§2

Zakres usług i obowiązki Stron

1. Do zakresu usług wchodzi następujące czynności:

- 1) prowadzenie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu pożaru – raz na 3 miesiące;
- 2) wykonywanie pomiarów szczelności czujek izotopowych – jonowych SAP raz w roku;
- 3) przygotowanie, konwojowanie, przekazywanie uszkodzonych czujek izotopowych – jonowych do utylizacji w specjalistycznym zakładzie utylizacji odpadów promieniotwórczych w(*wskazać miejsce*).
- 4) usuwanie awarii, naprawy systemu sygnalizacji alarmu pożaru lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązań tymczasowych w wypadku konieczności poważnych napraw w terminie 48 godzin, licząc od daty i godziny udokumentowanego zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub listu poleconego;

2. Na podstawie przeprowadzonych konserwacji, zgłoszonych awarii Wykonawca wystawi protokół-rachunek potwierdzający wykonanie prac konserwacyjnych i opisujący stan systemu, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości przy konserwacji, naprawi lub wymieni uszkodzone elementy powstałe w systemie instalacji ppoż. – odpłatnie lub określi zakres prac niezbędnych do przywrócenia sprawności systemu instalacji alarmu pożaru.

3. Czynności określone w §2 ust. 1 pkt. 3 i 4. nie wchodzi w zakres konserwacji instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i będą fakturowane oddzielnie według kosztorysu powykonawczego i osobnej kalkulacji.

4. Powiadomienie o awariach i nieprawidłowościach w pracy systemów powinno odbyć się poprzez:

- przekazanie informacji za pomocą poczty e-mail na adres biura Wykonawcy;
- ustnie, za pośrednictwem telefonu zgłoszeniowego Wykonawcy, którego numer zostanie udostępniony Zamawiającemu;
- listu poleconego przesłanego na adres Wykonawcy.

5. W przypadku powiadomienia ustnego Zamawiający powinien udokumentować datę i godzinę zgłoszenia oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Wykonawcy (przyjmującej zgłoszenie).

6. W ramach realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń, sygnalizatorów objętych umową w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie usuwania awarii, prac naprawczych, pomiarów szczelności czujek izotopowo-jonowych i bezpieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP Zamawiającego;
- 2) niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w systemie SAP objętych konserwacją bez porozumienia z Wykonawcą, a wszelkie naprawy, usuwanie awarii, rozbudowy, modernizacje, będzie zlecał firmie aktualnie konserwującej system;
- 3) zgłaszania Wykonawcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy w systemie w sposób pisemny lub telefoniczny;
- 4) ścisłego przestrzegania przepisów w zakresie ochrony radiologicznej;
- 5) zgłoszenia Wykonawcy wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w pracy systemu – pisemnie lub telefonicznie.

§3

Kwalifikacje wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, doświadczenie oraz środki techniczne i organizacyjne do wykonywania usługi. Zobowiązuje się do prawidłowego wykonania zlecenia, zgodnie z posiadaną wiedzą, obowiązującymi normami i przepisami w tej materii, a także przy uwzględnieniu wymagań i zaleceń producenta sprzętu.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości przedmiotu niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu, z tym jednak zastrzeżeniem, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonania prac przez działającego w jego imieniu podwykonawcę.

3. O powierzeniu części prac przewidzianych umową na rzecz podwykonawcy, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z podaniem nazwy podwykonawcy oraz zakresu zleconych prac.

§4

Cena usługi

1. Jednorazowy miesięczny koszt konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożarowego budynku zamkowego i dachu wynosi zł netto (słownie:)
plus podatek VAT w wys. 23% (kwota brutto – zł).

2. Jednorazowy roczny koszt pomiaru szczelności czujek jonowych dymu w instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego za 177 czujki (budynek zamkowy i dach) wynosi zł netto (słownie:), plus podatek VAT w wys. 23% (kwota brutto – zł)

3. Naprawy, wymiany uszkodzonych podzespołów w systemie sygnalizacji alarmu pożaru podczas wezwań do awarii przez upoważnionych pracowników Zamawiającego rozliczane będą na podstawie aktualne cenniki oraz kalkulację własną Wykonawcy, przy zastosowaniu narzutów i stawki roboczogodziny kosztorysowej podanej w załączniku do umowy.

4. Do kosztów związanych z usuwaniem awarii w systemie sygnalizacji alarmu pożaru doliczony będzie koszt dojazdu serwisu od biura Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, określony w załączniku nr 2 do umowy.

§5

Sposób płatności i kary umowne

1. Faktury wystawia Wykonawca po zakończeniu prac i sporządzeniu protokołu – rachunku z konserwacji systemu sygnalizacji alarmu pożaru, protokołu awarii, protokołu badania szczelności czujek izotopowych.

2. Płatność faktur będzie realizowana przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na rachunek Wykonawcy, tj.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada numer NIP podany w petitum umowy i upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT wynikających z realizacji niniejszej umowy bez swojego podpisu lub podpisu osoby upoważnionej od odbioru faktury i przesłania jej drogą pocztową lub e-mail.

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

4. W przypadku zwłoki w wykonaniu usług przewidzianych umową Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Po 7 dniowym terminie od dnia wystąpienia zdarzenia i wezwania Wykonawcy do usunięcia awarii lub naprawy systemu, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) obciążając kosztem tej usługi Wykonawcę.

5. Wykonawca z tytułu niezapłaconych faktur ma prawo do zaliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości zamówienia.

6. Wykonawca zwolniony jest od dotrzymania umownego terminu zakończenia usług w przypadku:

1) przerwy w dostawach energii, braku dostępu do pomieszczeń i działania siły wyższej, w tym katastrof, klęsk żywiołowych lub ograniczeń prawnych wynikających ze stanu epidemii;

2) nieuregulowania należności za uprzednio wykonaną usługę lub dostarczone i zamontowane materiały.

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany cen określonych w umowie w formie aneksu do umowy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług obwieszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, nie częściej, niż raz na rok.

§6

Klauzula ochrony danych osobowych

Administratorem danych uzyskanych, a następnie przetwarzanych w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, w imieniu którego działa Dyrektor. Dane osobowe zostaną przekazane następnie do działów merytorycznie odpowiedzialnych za wykonanie umowy, a także zostaną zarchiwizowane z uwagi na prawny obowiązek administratora polegający na prowadzeniu i dokumentowaniu czynności użyczenia mienia stanowiącego majątek instytucji kultury. W razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z celem ich pozyskania, Stronie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia skutków takiego działania, a także skierowanie skargi administracyjnej do krajowego organu nadzorczego właściwego ze względu na ochronę danych osobowych (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych znajdują się na stronie www.zamek.brzeg.pl w zakładce „Dla zwiedzających – RODO”.

§7

Klauzula salwatoryjna

W celu utrzymania zawartego przez Strony kontaktu, na wypadek gdyby jego część okazała się dotknięta nieważnością lub wadą na skutek sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, ustala się, iż pozostałe zapisy obowiązujące w umowie zachowują swoją ważność.

§8

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od daty jej podpisania, tj. od dnia07.2022 r. do dnia07.2024 r.
2. Osobą upoważnioną do reprezentacji Zamawiającego jest: Izabela Miazgowska, kier. Działu Adm. – Gospodarczego.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego od dnia złożenia wypowiedzenia.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
5. Spory wynikłe z tytułu zawarcia i realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Odpisy z RIK Zamawiającego, CEIDG lub KRS Wykonawcy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy
z dnia07.2022 r. na obsługę i konserwację
systemu sygnalizacji alarmu pożarowego

Konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożaru w obiektach Budynek Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg.

1. Wykaz urządzeń i sygnalizatorów podlegających konserwacji w budynku zamkowym raz na

l.p	Nawa urządzenia	Jednostka miary	Ilość
1.	Centrala pożarowa IGNIS 1240	1	szt
2.	Akumulator 12 V 18 Ah	2	szt
3.	Czujka izotopowa – jonowa dymu	143	szt
4.	Czujka optyczna dymu	3	szt
5.	Gniazdo czujki	146	szt
Jednorazowy kwartalny koszt konserwacji systemu SAP wraz z dojazdem wynosi zł brutto			
Roczny koszt konserwacji systemu SAP wynosi (wraz z dojazdami) zł brutto			
Koszt pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu za 143 szt. na rok wynosi zł brutto			

Wykaz urządzeń i sygnalizatorów podlegających konserwacji na dachu obiektu zamkowego raz na

L.p	Nazwa urządzeń przeciwpożarowych	Jednostka miary	Ilość
1	Centrala pożarowa POLON 6000	szt	1
2	Akumulator 12V 26Ah	szt	2
3	Adresowalna czujka izotopowa dymu – jonowa DIO-4046	szt	34
4	Gniazdo czujki dymu	szt	34
5	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy 4001	szt	10
6	Sygnalizatory akustyczne SAW	szt	6
Jednorazowy kwartalny koszt konserwacji systemu SAP wraz z dojazdem wynosi zł brutto			
Roczny koszt konserwacji systemu SAP wynosi wraz z dojazdami wynosizł brutto;			
Koszt pomiarów szczelności czujek izotopowych dymu raz na rok wynosi zł brutto;			

2. Dojazdy samochodu serwisowego do:

- koszt dojazdu do awarii SAP na trasie od siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wynosi zł netto plus podatek VAT w wys. 23% (..... zł);
- czas reakcji na awarię systemu alarmu pożarowego – do 48 godzin;

- koszt dostarczenia do utylizacji izotopowej czujki dymu wynosi zł netto za sztukę plus podatek VAT 23% (kwota brutto: zł).

3. Pomiary szczelności czujek jonizacyjnych dymu w instalacji p-poż raz na rok:

- koszt wykonania pomiarów szczelności za każdą dodatkową czujkę izotopową wynosi zł netto plus podatek VAT 23% (..... zł brutto).

4. Naprawy systemu SAP:

- usuwanie awarii, naprawy aparatury oraz prace modernizacyjne systemu sygnalizacji alarmu pożaru rozliczane będą według kalkulacji własnych Wykonawcy, aktualnych cenników, przy zastosowaniu narzutów i stawki robocizny kosztorysowej zgodnej z poziomem średnim SEKOCENBUD za (roboty instalacji elektrycznych i SAP) – aktualna stawka normogodziny kosztorysowej netto wynosi - zł brutto, stawka normogodziny końcowej wynosi - zł brutto.

- warunki finansowe – płatne przelewem w terminie 14 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT (podatek doliczony w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury).

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy
z dnia07.2022 r. na obsługę i konserwację
systemu sygnalizacji alarmu pożarowego - zakres czynności konserwacyjnych

1. Centrale p-poż:

- sprawdzenie poprawności działania centralki zgodnie z D.T.R.:
- sprawdzenie parametrów technicznych centralki i podzespołów liniowych – wybiórczo;
- wykonywanie testów na sygnały zewnętrzne i wewnętrzne zgodne z D.T.R. dla danego urządzenia;
- sprawdzanie zasilania podstawowego 230 V.

2. Awaryjne źródło zasilania-akumulatory:

- sprawdzanie automatycznego ładowania akumulatorów – buforowania;
- czyszczenie zacisków i połączeń akumulatorów – konserwacja.

3. Linie dozorowe:

- oględziny połączeń okablowania linii z sygnalizatorami pożaru w centralce p-poż.

4. Sygnalizatory pożarowe:

- sprawdzenia prawidłowości działania czujek, przycisków – wybiórczo;
- sprawdzanie zespołu zabezpieczającego akumulatory;
- testowanie czujek dymu – wybiórczo – za pomocą imitatora dymu lub centralki p-poż.;

Z przeprowadzonych czynności konserwacyjnych każdorazowo będzie sporządzany protokół-rachunek i jednocześnie dokonywany będzie wpis do książki eksploatacji instalacji alarmu pożarowego.

Zamawiający

Wykonawca

Oświadczenie wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr AG.26.7.2022

pn.:

„Obsługa i konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)